

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
660049 Красноярский край, г. Красноярск ул. Мира, 68 т.23-29-37 [ond@mchskrsk.ru](mailto:ond@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Минусинску и Минусинскому р-ну  
662608 Красноярский край, г.Минусинск ул.Обороны, 2 т.5-15-39  
[ogps6gpn@mchskrsk.ru](mailto:ogps6gpn@mchskrsk.ru)

### Предписания № 224/1/1-10

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному дошкольному казенному образовательному учреждению  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, «Маломинусинский детский сад»

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Д.А. Перепелкина от «09» ноября 2016 года № 224, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «21» ноября 2016 года по «02» декабря 2016 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г.Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Кугушевым Сергеем Анатольевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

здания МКДОУ Маломинусинский детский сад по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с.Малая Минуса, ул. Микрорайон, 21.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МДОУ «Маломинусинский детский сад» Ширшовой Галиной Викторовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4

224/1/1	Заведующим детским садом не в полном объеме организовано проведение проверки средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. За 2016 год имеется только акт проверки в марте месяце.	П.61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и <b>организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</b>	15.12.2016
✓ 224/1/2	Ширина эвакуационного выхода в тамбуре 1 –го этажа из группы «Брусничка» менее 1,2 метра. Одна дверь 85 см, другая 78 см.	<p><b>В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 (№123-ФЗ) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</b></p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.</b></p> <p>п. 6.16 СНиП 21-01-97* Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:</p> <p><b>1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;</b></p>	10.03.2017
✓ 224/1/3	Высота дверного проёма эвакуационного выхода (главный вход в здание на 1 –ом этаже) составляет 1,74 метра.	<p><b>В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 (№123-ФЗ) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</b></p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и</p>	10.03.2017

		<p>нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м,</p> <p>п. 6.16 СНиП 21-01-97* <b>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:</b></p> <p>1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;</p>	
✓ 224/1/4	<p>Ширина дверного проёма эвакуационного выхода (главный вход в здание на 1-ом этаже) составляет 1,16 метра.</p>	<p><b>В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 (№123-ФЗ) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</b></p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.</b></p> <p>п. 6.16 СНиП 21-01-97* <b>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:</b></p> <p><b>1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;</b></p>	10.03.2017
224/1/5	<p>Дверь эвакуационного выхода из группы «Брусничка» на 1-ом этаже, открываются не по направлению выхода из здания.</p>	<p>п. 36 (ППР в РФ) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.</p> <p><b>В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 (№123-ФЗ) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при</b></p>	10.03.2017

		<p>выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p><b>п. 4.2.6 СП 1.13130.2009</b> Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.</p>	
224/1/6	<p>У входа в чердачное помещение из лестничного марша на втором этаже отсутствует лестница. Тем самым не обеспечено устройство для подъема личного состава подразделений пожарной охраны в чердачное пространство и на кровлю здания.</p>	<p>Статья 90. ФЗ 123 Обеспечение деятельности пожарных подразделений</p> <p>1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: 2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;</p>	10.03.2017
224/1/7	<p>Ежеквартальная проверка огнетушителей не проводится должным образом. В журнале учета огнетушителей промежуток между проверками составляет с 17.06.16 по 29.11.2016 года 5 месяцев.</p>	<p>4.3.5 (СП 9.13130.2009) Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, <b>Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей (4.5.4, приложение Г).</b> 4.3.6 (СП 9.13130.2009) <b>Ежеквартальная проверка</b> включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.</p>	15.12.2016
224/1/8	<p>Работнице детского сада Сараевой Т.Н. не проведен первичный противопожарный инструктаж при переводе её в январе 2016 года на новое место работы (из сторожей в машинисты по стирке белья)</p>	<p>П. 16. Приказа МЧС № 645. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте: со всеми вновь принятыми на работу; с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;</p>	15.12.2016
224/1/9	<p>Работнице детского сада Сараевой Т.Н. не проведено обучение в объеме пожарно-технического минимума, после перевода её в</p>	<p>п. 34. Приказа МЧС № 645. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации возлагаются на ее руководителя. п. 39. Приказа МЧС № 645. По разработанным и утвержденным в</p>	15.12.2016

	январе 2016 года на новое место работы в машинисты по стирке белья и назначении её ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности в помещениях прачечной.	установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;	
224/1/10	Деревянные конструкции кровли вновь возведенных частей здания не подвержены огнезащитной обработке. Документы по проведению огнезащиты не предоставлены.	Статья 52. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: <b>б) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;</b> В соответствии с пунктом 1.8 (СНиП 2.01.02-85*) В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке.	01.07.2017

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	
1	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года. Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года.
2	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.
3	Своды правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»
4	ПРИКАЗ от 12 декабря 2007 г. N 645 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"
5	Строительные нормы и правила «Противопожарные нормы» СНиП 2.01.02-85*
6.	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Минусинска и  
Минусинского района по пожарному надзору Кугушев С.А.

«02» декабря 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МКДОУ Маломинусинский детский сад Ширшова Г.В.

✓ СШ

(подпись)

«05» декабря 2016 г.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору