

Ф 01 ДП 02-10-07-2019



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Минусинске**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710074, выдан Федеральной службой по аккредитации
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www. fguz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:
662610, Красноярский край, г. Минусинск,
Комарова, ул. д. 1
Тел. (8-391-32) 5-71-98, (8-391-32) 5-71-96
E-mail: minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www. fguz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Органа инспекции

Мух
«24» 12 Е.Э. Михайловна
2020г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности

г. Минусинск

№ 17180

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее - экспертиза) соответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением Маломинусинским детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей (ИНН 2455015861, ОГРН 1022401539115, юридический адрес: Красноярский край, Минусинский

Комму Берия
Мух
главную врача гимназии
Коммутова О.В.



район, с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, 21), расположенных по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, 21, проведена на основании заявления от 02.11.2020г. № 6-6-1-5-1/35546.

Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н., врачом по общей гигиене, Хертек А.Ш., врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).

2) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями и дополнениями (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01).

3) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) Копия свидетельства о государственной регистрации права 24ЕИ 448766 от 05.04.2010г.

2) Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 581-20Б от 07.12.2020г., выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1); номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016г.

3) Протоколы исследований (испытаний), измерений №№ 3299-132, 3300-132 от 08.12.2020г., выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016г.

4) Акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № А3687/20 от 03.12.2020г.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

Экспертное заключение

Стр. 2 из 16

Копия верна
главному врачу филиала
Комутова О.В.



- 1) экспертиза размещения и территории дошкольной образовательной организации;
- 2) экспертиза архитектурно-планировочных решений здания;
- 3) экспертиза внутренней отделки помещений;
- 4) экспертиза технологического оборудования;
- 5) экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

1. Общие сведения

Экспертиза проведена в соответствии со стандартом Органа инспекции СТ ОИ 03-12-02-2017 «Стандарт проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по оценке соответствия санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности».

Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением Маломинусинским детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей (ИНН 2455015861, ОГРН 1022401539115, юридический адрес: Красноярский край, Минусинский район, с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, 21, далее – МКДОУ Маломинусинский детский сад, дошкольная образовательная организация) заявлено на проведение экспертизы о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам здания, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, расположенных по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, 21.

МКДОУ Маломинусинский детский сад не имеет санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного образования по указанному адресу.

В соответствии с приложением к Положению о лицензировании образовательной деятельности Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (п. 25) образовательной организацией планируется осуществлять следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию:

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме полного дня (12 часовое пребывание), что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 1.3.).



Копия Верна и. А. Павлова
 Врач филиала
 Коммутова О.В.

В дошкольную образовательную организацию принимаются дети в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 1.8.).

Максимальная вместимость дошкольной образовательной организации – 82 мест. В дошкольной образовательной организации предусмотрены 4 группы: младшая группа «Совята» - дети 3-4 лет на 20 мест; средняя группа «Бруснички» - дети 4-5 лет на 17 мест; старшая группа «Капельки» - дети 5-6 лет на 25 мест; подготовительная группа «Звездочки» - дети 6-7 лет на 20 мест.

Количество детей в дошкольной образовательной организации определено исходя из расчета площади групповых комнат 2,1-2,5 м² на одного ребенка для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) (нормируется не менее 2,0 м² на одного ребенка), что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 1.9.).

2. Экспертиза по направлениям, перечисленным выше


2.1. Экспертиза размещения и территории дошкольной образовательной организации

Здание дошкольной образовательной организации двухэтажное, отдельно стоящее. Здание дошкольной образовательной организации размещено в зоне жилой застройки с. Малая Минуса, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Источники постоянного шума, вибрации и загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения дошкольной образовательной организации отсутствуют. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 2.1.).

Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена забором, озеленена и обеспечена наружным электрическим освещением. Плодоносящие деревья и кустарники, ядовитые и колючие растения отсутствуют. На территории выделено место для колясок и санок. На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны. На территории дошкольной образовательной организации отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с дошкольной образовательной организацией. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 3.1, 3.3, 3.5.).

Зона игровой территории включает в себя 4 групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Площади игровых площадок составляют: для детей возраста 3-4 лет (группа «Совята») 319 м² из расчета 16 м² на одного ребенка (рекомендуется не менее 9,0 м² на одного ребенка); для детей возраста 4-5 лет (группа Бруснички») 319 м² из расчета 21 м² на одного ребенка (рекомендуется не менее 9,0 м² на одного ребенка); для детей возраста 5-6 лет (группа «Капельки») 319 м² из расчета 13 м² на одного ребенка (рекомендуется не менее 9,0 м² на одного ребенка); для детей возраста 6-7 лет (группа «Звездочки») 319 м² из расчета 16 м² на одного ребенка (рекомендуется не менее 9,0 м² на одного ребенка). Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 3.6, 3.12, 3.13.).

Копия верна
И.О. главного врача филиала
Хамутова О.В.



Оценить покрытие групповых площадок и физкультурной площадки на соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.8.) не представляется возможным из-за снежного покрова.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки группы «Брусничка» (4-5 лет) установлен тентовый навес. Тентовые навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии 15 см. от земли (нормируется не менее 15 см от земли) и ограждены с трех сторон, высота ограждений 1,5 м. Площадь тентового навеса для детей дошкольного возраста 4-5 лет составили 20 м² (для групп с численностью менее 15 человек нормируется не менее 20 м²). Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.10.1.).

Для групп «Капельки» (5-6 лет) и «Звездочки» (6-7 лет) установлен общий тентовый навес площадью 32 м². На территории групповой площадки группы «Совята» (дети 3-4 лет) тентовый навес для защиты детей от солнца и осадков отсутствует (используется веранда здания дошкольной образовательной организации площадью 35 м²). Таким образом отсутствие тентовых навесов на территории каждой групповой площадки не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.9.).

Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольной образовательной организации, колясок, санок, велосипедов выделено специальное место. Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их возрастных особенностей. Игровое оборудование соответствует возрасту детей. Песочницы во избежание загрязнения песка закрыты крышками. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 3.11, 3.12, 3.15.).

Хозяйственная зона образовательной организации максимально приближена к входам в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд. На территории хозяйственной зоны предусмотрено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.16.).

На территории дошкольной образовательной организации для детей во время прогулок в летний период предусмотрена дворовая уборная. Дворовая уборная имеет наземную часть и выгреб. Наземная часть сооружена из плотно пригнанных материалов (досок). Дворовая уборная размещена на расстоянии 13 м от здания дошкольной образовательной организации.

Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны образовательной организации оборудована площадка для сбора отходов, на которой установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Площадка размещена на расстоянии 17 м от здания дошкольной образовательной организации (нормируется не менее 15 м от здания) и оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают основания контейнеров. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для сбора отходов имеют твердое покрытие. Указанное отвечает требованиям СанПиН

Копия верна
Исполнитель: Коммутова О.В.
Исполнитель: Коммутова О.В.
Исполнитель: Коммутова О.В.

2.4.1.3049-13 (п.п. 3.18, 3.21.).

2.2. Экспертиза архитектурно-планировочных решений здания

Здание дошкольной образовательной организации отдельно стоящее, двухэтажное. В подвальных и цокольных этажах здания размещение помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения не допущены. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольных образовательных организаций входы в здание оборудованы тамбуром. Для групп «Бруснички» и «Капельки» предусмотрен единый вход с общей лестницей, для групп «Совята» и «Капельки» предусмотрены отдельные выходы. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-10 (п.п. 4.1, 4.3, 4.5, 4.8, 4.10.).

Помещения групповых ячеек не размещены над помещениями пищеблока.

Помещения групповой ячейки группы «Капельки» размещены над постирочной, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.23.).


Здание дошкольной образовательной организации предусматривает следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой группы); помещения служебно-бытового назначения для персонала; сопутствующие помещения (помещения пищеблока, постирочная). Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.4.).

Состав и площади групповых ячеек:

- групповая ячейка для группы «Совята» (дети 3-4 лет) включает: раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью 13,7 м² (рекомендуется п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 не менее 18 м²), групповая для проведения игр, занятий, приема пищи и организации сна площадью 46,0 м² из расчета 2,3 м² на одного ребенка (нормируется п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 не менее 2,0 м² на одного ребенка), туалетную, совмещенную с умывальной, площадью 9,8 м² (рекомендуется п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 не менее 12 м²);

- групповая ячейка для группы «Бруснички» (дети 4-5 лет) включает: раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью 22,2 м² (рекомендуется п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 не менее 18 м²), групповая для проведения игр, занятий, приема пищи и организации сна площадью 35,6 м² из расчета 2,1 м² на одного ребенка (нормируется п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 не менее 2,0 м² на одного ребенка), туалетную, совмещенную с умывальной, площадью 10,8 м² (рекомендуется п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 не менее 12 м²);

- групповая ячейка для группы «Капельки» (дети 5-6 лет) включает: раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью 11,4 м² (рекомендуется п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 не менее 18 м²), групповая для проведения игр, занятий, и организации сна площадью 63,4 м² из расчета 2,5 м² на одного ребенка (нормируется п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 не менее 2,5 м² на одного ребенка), столовую для приема пищи с зоной буфетной



площадью 18,9 м², туалетную, совмещенную с умывальной, площадью 14,3 м² (рекомендуется п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 не менее 12 м²);

- групповая ячейка для группы «Звездочки» (дети 6-7 лет) включает: раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью 11,8 м² (рекомендуется п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 не менее 18 м²), групповая для проведения игр, занятий, приема пищи и организации сна площадью 46,0 м² из расчета 2,3 м² на одного ребенка (нормируется п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 не менее 2,5 м² на одного ребенка), туалетную, совмещенную с умывальной, площадью 15,1 м² (рекомендуется п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 не менее 12 м²).

Таким образом состав помещений групповых ячеек отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.11.).

Помещения групповой ячейки группы «Бруснички» размещены не в едином блоке: вход в туалетную осуществляется через общий коридор, через который также осуществляется вход в санитарную комнату для персонала. Таким образом объемно-планировочные решения помещений групповой ячейки группы «Бруснички» не обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.9.).

В дошкольной образовательной организации на 2 этаже предусмотрен универсальный зал для физкультурных и музыкальных занятий площадью 62,1 м², зал не проходной. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.17.).

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен медицинский блок, размещенный на втором этаже. Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора и состоит из кабинета врача. Для временной изоляции заболевших предполагается использовать помещения медицинского блока (кабинет врача). На момент проведения экспертизы медицинский блок не эксплуатируется. Медицинское обслуживание осуществляется на базе Маломинусинской врачебной амбулатории КГБУЗ «Минусинская МБ». Указанное допускается СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.22.).

Набор и площади служебно-бытовых помещений: кабинет заведующего – 9,4 м² (рекомендуется 10 м²), гардероб для персонала – 9,2 м², санитарная комната для персонала – 3 м². Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.23.).

В дошкольной образовательной организации предусмотрена постирочная. Вход в постирочную напротив входа в групповые ячейки не размещен. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.36.).

Постирочная состоит из одного помещения, в котором осуществляется процесс стирки и глажки белья, вход для сдачи грязного и получения чистого белья общий. Указанное не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.35.).

Помещения пищеблока дошкольной образовательной организации размещен на 1 этаже. Пищеблок работает на продовольственном сырье и полуфабрикатах.

Состав и площади помещений пищеблока: кладовая – 29,2 м², цех первичной и вторичной обработки овощей – 3,1 м², мясо-рыбный цех – 3,1 м², производственный цех – 22,1 м².

Кладовая для хранения продовольственного сырья и полуфабрикатов с производственными помещениями пищеблока функционально не соединена. Загрузка продовольственного сырья и полуфабрикатов в кладовую и производственные помещения пищеблока осуществляется через отдельные входы со стороны хозяйственной зоны.

В производственном цехе выделены зоны: мытья кухонной посуды, приготовления горячих изделий, холодных закусок, раздачи готовой продукции. В мясо-рыбном цехе выделена зона обработки яиц.

Таким образом, объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.24, 4.25.).

2.3. Экспертиза внутренней отделки помещений

Внутренняя отделка потолков и стен групповых ячеек (кроме туалетных), универсального зала для музыкальных и физкультурных занятий, постирочной, кабинета заведующего выполнена из влагостойкого материала (водостойкая вододispersсионная краска), в качестве напольного покрытия выше указанных помещений применен линолеум.

Стены туалетных групповых ячеек, санитарной комнаты персонала на высоту 1,5 м выстланы керамической плиткой, стены выше указанной отметки, а также потолки окрашены влагостойким материалом (водостойкая вододispersсионная краска), полы выстланы керамической плиткой.

Стены помещений пищеблока (кроме кладовой) на высоту 2,0 м выстланы керамической плиткой, стены выше указанной отметки, а также потолки окрашены влагостойким материалом, полы выстланы керамической плиткой.

Для внутренней отделки потолка и стен кладовой пищеблока применен влагостойкий материал (водостойкая вододispersсионная краска), полы деревянные, окрашенные масляной краской.

Потолки, стены, полы помещений дошкольной образовательной организации (кроме кладовой пищеблока) гладкие, без признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 5.2, 5.4, 5.5.).

Потолок, стены и пол кладовой пищеблока не гладкие, пол имеет щели, указанное не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 5.1.).

2.4. Экспертиза технологического оборудования

Экспертное заключение

Стр. 8 из 16

Копия Верна



главного врача филиала
Комутова О.В.

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Раздевательные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей (согласно списочному составу детей). Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 6.1, 6.2.).

В раздевательных групповых ячеек условия для просушивания одежды и обуви не предусмотрены, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.13.).

В групповых столы и стулья установлены по числу детей в группах. Столы и стулья предусмотрены из одной группы мебели и промаркированы, регулируются по высоте в зависимости от ростовой группы. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств. В дошкольной образовательной организации используются игрушки резиновые и пластиковые, подвергающиеся влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей используют только в качестве дидактических пособий. В дошкольной образовательной организации не размещены аквариумы, животные, птицы. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.11.).

Для организации дневного сна детей в групповых установлены трансформируемые трехуровневые кровати. Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Количество кроватей соответствует списочному составу детей. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 6.12, 6.13.).

Туалетные групповых разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевые поддоны, в зоне санитарных узлов – унитазы. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.16.).

В туалетной групповой ячейки группы «Совята» (дети 3-4 лет) установлены 3 умывальные раковины для детей (нормируется 4 умывальные раковины для детей), 1 умывальная раковина для взрослых (нормируется 1 умывальная раковина для взрослых), 2 детских унитаза (нормируется 4 детских унитаза). В туалетной также установлены стеллаж с ячейками для индивидуальных горшков, имеющиеся горшки промаркированы.

В туалетной групповой ячейки группы «Бруснички» (дети 4-5 лет) установлены 3 умывальные раковины для детей из расчета 1 умывальная раковина на 6 детей (нормируется 1 умывальная раковина на 5 детей), 1 умывальная раковина для взрослых (нормируется 1 умывальная раковина для взрослых), 3 унитаза для детей из расчета 1 унитаз на 6 детей (нормируется 1

унитаз на 5 детей). Таким образом, количество санитарно-технического оборудования, установленного в туалетной (умывальники и унитазы для детей), не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.16.3.).

В туалетной групповой ячейки группы «Капельки» (дети 5-6 лет) установлены 4 умывальные раковины для детей из расчета 1 умывальная раковина на 7 детей (нормируется 1 умывальная раковина на 5 детей), 1 умывальная раковина для взрослых (нормируется 1 умывальная раковина для взрослых), 4 унитаза для детей из расчета 1 унитаз на 7 детей (нормируется 1 унитаз на 5 детей).

Таким образом, количество санитарно-технического оборудования, установленного в туалетных (умывальники и унитазы для детей), отсутствие слива для горшков в туалетной групповой группы «Совята» не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3.).

В туалетной групповой ячейки группы «Звездочки» (дети 6-7 лет) установлены 4 умывальные раковины для детей из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей (нормируется 1 умывальная раковина на 5 детей), 1 умывальная раковина для взрослых (нормируется 1 умывальная раковина для взрослых), 4 детских унитаза из расчета 1 унитаз на 5 детей (нормируется 1 унитаз на 5 детей). Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинках, высота ограждений которых 1,2 м от пола (нормируется 1,2 м от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м (нормируется на 0,15 м от пола). Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.16.3.).

В туалетных умывальные раковины для детей установлены на высоте 0,4 м от пола до борта прибора для детей младшего дошкольного возраста (рекомендуется на высоту от пола до борта прибора 0,4 м) и 0,5 м от пола до борта прибора для детей среднего и старшего возраста (рекомендуется на высоту от пола до борта прибора 0,5 м). Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.18.).

Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. В туалетных групповых напротив умывальных раковин для детей установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, а также шкафы для уборочного инвентаря. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 6.19, 6.21.).

Санитарная комната для персонала дошкольной образовательной организации оборудована умывальником и унитазом. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.20.).

Питание детей организовано в групповых ячейках (в групповых). Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). Для мытья столовой посуды зоны буфетных в групповых и столовой оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним

Копия



Заведующей врача филиала
Копытова О.В.

холодной и горячей воды. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.32, 4.33.).

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюда, чашки) изготовлены из фаянса и фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) – из нержавеющей стали. Не используется посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия. Для хранения столовой посуды в зонах буфетных групповых и столовой предусмотрены решетчатые стеллажи. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 13.3, 13.13, 13.14.).

Цех первичной и вторичной обработки овощей оборудован моечными ваннами (2), цельнометаллическим производственным столом, ларем для хранения овощей, умывальной раковиной для мытья рук персонала.

Мясо-рыбный цех оборудован моечными ваннами (2), цельнометаллическими производственными столами (1 для мяса и рыбы, 2 для птицы и яиц), емкостями для обработки яиц (4), умывальной раковиной для мытья рук персонала.

В производственном цехе зона мытья кухонной посуды оборудована двухсекционной моечной ванной, стеллажом для хранения чистой кухонной посуды; зона приготовления горячих изделий оборудована электрическими плитами (2) с духовыми шкафами, электрической сковородой, цельнометаллическими производственными столами (1 для готовой продукции, 1 для сырой продукции); зона холодных закусок оборудована производственным цельнометаллическим столом; зона раздачи готовой продукции оборудована производственным цельнометаллическим столом. Так же производственный цех оборудован шкафом для хранения хлеба, шкафом для хранения сыпучих продуктов (на день), холодильником для хранения проб, холодильником для хранения полуфабрикатов и гастрономии (на день), умывальная раковина для мытья рук персонала.

Кладовая оборудована холодильниками (4) (для хранения полуфабрикатов, рыбы, птицы и яиц, молока и молочных продуктов), холодильным шкафом, стеллажами для хранения сыпучих продуктов (2), ларем с отдельными ячейками для хранения овощей, сыпучих продуктов, приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

Все технологическое и холодильное оборудование исправно. Имеющийся кухонный инвентарь и кухонная посуда промаркированы. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов предусмотрены отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород без дефектов. Технологическое оборудование, являющееся источниками выделения тепла и влаги, оборудовано локальными вытяжными системами в

Копия Верны и О. В. Коммутова
Коммутова О.В.



зоне максимального загрязнения. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевыми насадками. Во всех производственных цехах пищеблока установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Для мытья кухонной посуды, разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря пищеблок (производственный цех) оборудован двухсекционной моечной ванной, просушивание осуществляется на стеллаже, на полках которой установлены решетчатые стеллажи. Хранения чистой кухонной посуды осуществляется на стеллаже, высота от пола которого составляет 0,5 м (нормируется не менее 0,35 м от пола). Доски и ножи хранятся на рабочих местах отдельно в кассетах и подвешенном виде. Обработка яиц осуществляется в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, промаркированные емкости для обработки яиц выделены. Кладовая для хранения продовольственного сырья и полуфабрикатов оборудована приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.8, 13.10, 13.11, 14.4, 14.8.).

Пищеблок дошкольной образовательной организации не оборудован достаточным количеством технологического оборудования. В производственном цехе пищеблока отсутствуют условия для соблюдения требований, изложенных в СанПиН 2.4.1.304-913 (п.п. 14.13, 14.14.). Таким образом, при работе имеющегося технологического оборудования не исключается возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Для хранения уборочного инвентаря групповых ячеек в туалетных помещениях предусмотрены специальные шкафы. Для хранения уборочного инвентаря помещений дошкольной образовательной организации вне производственных помещений выделено отдельное место, оборудованное шкафом, для хранения уборочного инвентаря пищеблока вне производственных помещений выделено отдельное место, оборудованное шкафом. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.28, 6.21.).

2.5. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системой централизованного отопления за счет подключения к централизованной сети теплоснабжения с. Малая Минуса. Теплоносителем является вода. Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не используются. Переносные обогревательные приборы и обогреватели с инфракрасным излучением не используются. Контроль за температурой воздуха в основных помещениях (групповая, спальня) пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Для проветривания помещений фрамуги обеспечены системой

Копия верна и оригинального врача пришла
Копцова О.В.



фиксации, которые функционируют в течение года. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.15, 5.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.9.).

Измеренные параметры микроклимата:

- температура воздуха в групповых групп «Капельки», «Бруснички» составила 22,7 °С (при допустимом значении не ниже 21-23°С); относительная влажность воздуха 43 % (при допустимом значении 40-60 %), что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 8.4, 8.7.) и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 581-20Б от 07.12.2020 г.

Основные помещения дошкольной образовательной организации с постоянными рабочими местами обеспечены естественным освещением. В качестве солнцезащитных устройств в световых проемах в помещениях групповых ячеек применены тканевые шторы светлых тонов. Конструкции регулируемых солнцезащитных устройств в исходном положении не уменьшают светоактивную площадь оконных проемов. На подоконниках групповых и спальных помещений цветы в горшках не размещены. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.16, 7.3, 7.5.).

В качестве источников искусственного освещения в помещениях дошкольной образовательной организации применены светодиодные лампы. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру. Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 7.8, 7.10.).

Уровни освещенности в групповых групп «Капельки», «Бруснички» (точки помещений №№ 1-8) составили 503-736 лк (нормируемый показатель не менее 200 лк), что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 7.1.), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (п. 3.3.1) и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 581-20Б от 07.12.2020 г.

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано централизованной системой холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения (за счет подключения внутренней системы водоснабжения к наружным сетям водоснабжения к наружным сетям централизованного водоснабжения с. Малая Минуса). В качестве источников горячего водоснабжения используются электрические водонагреватели накопительного типа. Все санитарно-технические приборы дошкольной образовательной организации обеспечены подводкой холодной и горячей воды, канализацией. Внутренняя система канализации подключена к водонепроницаемому выгребу, расположенному в хозяйственной зоне территории образовательной организации. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 9.1, 9.4, 9.6.).

Пробы питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранные из крана холодной воды раковины для мытья кухонной посуды на пищеблоке и из крана холодной воды раковины для мытья столовой посуды в буфетной зоне групповой группы «Звездочки», по исследуемым показателям:

Экспертное заключение

Стр. 13 из 16

Конца Верис

и.о. начальника центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Концова О.В.

микробиологическим (ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), ОМЧ (общее микробное число)), органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), неорганическим (железо, цинк, марганец), отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 9.3.), СанПиН 2.1.4.1074-01 (п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.) и подтверждается протоколами лабораторных испытаний питьевой воды №№ 3299-132, 3300-132 от 08.12.2020г.

Пробы питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранные из крана холодной воды раковины для мытья кухонной посуды на пищеблоке и из крана холодной воды раковины для мытья столовой посуды в буфетной зоне групповой группы «Звездочки», по исследуемому микробиологическому показателю (ОКБ (общие колиформные бактерии)) не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 9.3.), СанПиН 2.1.4.1074-01 (п.п. 3.1, 3.2, 3.3.) и подтверждается протоколами лабораторных испытаний питьевой воды №№ 3299-132, 3300-132 от 08.12.2020г.

В дошкольной образовательной организации для организации питьевого режима предполагается использоваться кипяченую питьевую воду. Для каждой группы выделены промаркированные емкости для ее кипячения. Указанное допускается СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.26).

Для мытья игрушек и спортивного инвентаря приобретены отдельные емкости. Для чистки ковровых покрытий имеется пылесос. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 17.12, 17.13, 17.15.).

На каждого ребенка дошкольной образовательной организации предусмотрено по три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников (нормируется по три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног и две смены наматрасников). Все белье промаркировано. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.21, 17.14.).

Выводы:

1. Размещение и территория дошкольной образовательной организации не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:

- отсутствие теневого навеса на территории каждой групповой площадки не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.9.).

2. Архитектурно-планировочные решения здания дошкольной образовательной организации не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:

- помещения групповой ячейки группы «Капельки» размещены над постирочной, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.23.);

- помещения групповой ячейки группы «Бруснички» размещены не в едином блоке: вход в туалетную осуществляется через общий коридор, через который также осуществляется вход в санитарную комнату для персонала. Таким образом, объемно-планировочные решения помещений групповой ячейки группы «Бруснички» не обеспечивают условия для соблюдения

принципа групповой изоляции, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.9.);

- постирочная состоит из одного помещения, в котором осуществляется процесс стирки и глажки белья, вход для сдачи грязного и получения чистого белья общий. Указанное не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.35.).

3. Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:

- потолок, стены и пол кладовой пищеблока не гладкие, пол имеет щели, указанное не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 5.1.).

4. Технологическое оборудование дошкольной образовательной организации не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:

- в раздевальных групповых ячеек условия для просушивания одежды и обуви не предусмотрены, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.13.);

- количество санитарно-технического оборудования, установленного в туалетных (умывальники и унитазы для детей), отсутствие слива для горшков в туалетной групповой группы «Совята» не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3.);

- пищеблок дошкольной образовательной организации не оснащен достаточным количеством технологического оборудования. В производственном цехе пищеблока отсутствуют условия для соблюдения требований, изложенных в СанПиН 2.4.1.304-913 (п.п. 14.13, 14.14.). Таким образом, при работе имеющегося технологического оборудования не исключается возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

5. Инженерное и санитарно-техническое оборудование дошкольной образовательной организации соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.4.1074-01:

- пробы питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранные из крана холодной воды раковины для мытья кухонной посуды на пищеблоке и из крана холодной воды раковины для мытья столовой посуды в буфетной зоне групповой группы «Звездочки», по исследованному микробиологическому показателю (ОКБ (общие колиформные бактерии)) не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 9.3.), СанПиН 2.1.4.1074-01 (п.п. 3.1, 3.2, 3.3.).

Заключение

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Маломиноусинского детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому



направлению развития детей (ИНН 2455015861, ОГРН 1022401539115, юридический адрес: Красноярский край, Минусинский район, с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, 21), расположенные по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, 21, при максимальной вместимости до 80 детей при оказании заявленных видов деятельности - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями и дополнениями.

Исполнители:

Врач по общей гигиене

В.Н. Кузьмин

Соисполнитель:

Врач по общей гигиене

А.Ш. Хертек

Согласовано:

Технический директор

Н.А. Емельянова

Копия берется в соответствии с заявкой врача прихода
Копцова О.В.

